I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0007840 del 05/07/2021
01-08 (Entrata)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO" ROCCALUMERA Scuola Secondaria di Primo Grado "Guido delle Colonne" Roccalumera "
Via Caminiti - 980727 Roccalumera (Messina)
Tel.: 0942/744138
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Roccalumera, 17/06/2021

REVISIONE: Periodica

MOTIVAZIONE: Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

Dott. Ing. Girolamo Brunoni - Iscritto all'Albo di Messina Matric. 1611 - S. Agata Militello

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) **<Manutenzione straordinaria quadro elettrico generale piano terra >**
Non tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica, bisogna predisporre una manutenzione straordinaria del quadro elettrico di piano al piano terra. (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008)

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

2) **<Illuminazione di sicurezza insufficiente>**
Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione,non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) **<Impianto di spegnimento incendi di tipo fisso a naspi.>**
I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso a naspi, visti i particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, ma non è predisposto il programma di manutenzione. (Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

4) **<Misura resistenza di terra >**
Bisogna predisporre la misura della resistenza di terra a cui è collegato l'impianto

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

5) **<Verifica vulnerabilità sismica>**
Bisogna predisporre la verifica della vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

6) **<Presenza di materiale combustibile >**
Il carico d'incendio in alcune zone della scuola aumenta perchè sono depositati accumoli di materiale combustibile che dovrebbero essere depositati in appositi magazzini compartimentati.

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

7) **<maniglione antipanico guasto e due porte non aprono nel verso dell'esodo>**
Un portone ha il maniglione antipanico guasto e due porte non aprono nel verso dell'esodo

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Infanzia Furci Siculo
via Castello - 98023 Furci Siculo (Messina)
Tel.: 0942/793412 -
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA:	Furci Siculo, 03/07/2021
REVISIONE:	Periodica
MOTIVAZIONE:	Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

Dott. Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni – Iscritto all'Albo di Messina Matric. 1611 – S. Agata Militello

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) <Illuminazione di sicurezza>

Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di illuminazione di sicurezza ma di intensità insufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

2) <Ruotare il verso di apertura di alcune porte>

Alcune porte sul percorso di uscita sono non aprono nel verso dell'esodo (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998), predisporre intervento

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) <Impianto fisso spegnimento incendi>

I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso, visti i particolari rischi di incendio potrebbero essere rimossi o manutenzionati. (Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

4) <Predisporre sgombero del materiale in giacenza nel locale mensa>

Predisporre sgombero del materiale in giacenza nel locale mensa

Ruolo: Ente Proprietario - Datore di Lavoro
Priorità: Breve termine

5) <Armadi non fissati alle pareti>

Predisporre intervento per fissare gli armadi alle pareti

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Immediata

6) **<Quadro elettrico generale>**
Il quadro elettrico generale andrebbe rivisto

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

7) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre Misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

8) **<Vunerabilità sismica>**
Predisporre verifica vunerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

9) **<Presenza di piccole infiltrazioni d'acqua>**
Presenza di piccole infiltrazioni d'acqua, predisporre intervento di manutenzione

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Infanzia "SCIGLIO" Roccalumera
Via Salita Allume - 98027 Roccalumera (Messina)
Tel.: 0942/746326 -
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Roccalumera, 03/07/2021

REVISIONE: Periodica

MOTIVAZIONE: Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) **<Predisporre intervento di manutenzione dell'impianto d'illuminazione dell'aula 1>**
<Predisporre intervento di manutenzione dell'impianto d'illuminazione dell'aula 1

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

2) **<Il campanello-citofono dell'ingresso va manutenzionato>**
Il campanello-citofono dell'ingresso fa staccare una protezione e quindi va manutenzionato

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) **<Tracce di umidità >**
Si segnala la presenza di umidità nell'aula 1 , programmare intervento di manutenzione

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Medio termine

4) **<Panchina con tracce di ruggine>**
Si dovrebbe eliminare o manutenzionare una panchina che presenta tracce di ruggine

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

5) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre Misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Primaria Centro - Scuola Infanzia - Primaria
Allume Roccalumera
Piazza Francesco Maria di Francia - 98027 Roccalumera (Messina)
Tel.: 0942/744128
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA:	Roccalumera, 03/07/2021
REVISIONE:	Periodica
MOTIVAZIONE:	Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

Dott. Arch. Girolamo Brunoni – Iscritto all'Albo di Messina Matric. 161 – S. Agata Militello

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) **<Predisporre sistemazione razionale del materiale cartaceo e vario>**
La documentazione, il materiale cartaceo, i raccoglitori e il materiale vario non sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

2) **<Predisporre illuminazione di sicurezza >**
Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione,non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

3) **<Predisporre manutenzione delle porte che non aprono facilmente o che non aprono nel verso dell'esodo >**
Predisporre manutenzione delle porte che non aprono facilmente o che non aprono nel verso dell'esodo

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

4) **<Predisporre manutenzione di impianto di spegnimento incendi di tipo fisso a naspi>**
I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso, visti i particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti. (Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998) non è presente la certificazione relativa alla manutenzione. Predisporre manutenzione

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

5) **<Predisporre manutenzione quadro elettrico>**
Il collegamento tra il contatore e il quadro elettrico è realizzato non conformemente alla regola d'arte, predisporre un intervento di manutenzione straordinaria

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

6) **<Presenza di infiltrazioni d'acqua>**
Bisogna predisporre un intervento di manutenzione per eliminare le infiltrazioni d'acqua presenti in modo evidente al secondo piano

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

7) **<Alcuni rubinetti nei bagni non funzionano>**
Predisporre un intervento di manutenzione dell'impianto idrico dei bagni

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Medio termine

8) **<Il materiale delle pulizie non è custodito in maniera sicura >**
Riorganizzare la distribuzione del materiale delle pulizie e predisporre locali idonei.

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

9) **<Eliminare il materiale posto in giacenza e non necessario e fissare gli armadi alle pareti >**
Eliminare il materiale posto in giacenza e non necessario e fissare gli armadi alle pareti

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

10) **<Impianto d'illuminazione >**
Bisogna predisporre un intervento di manutenzione dell'impianto d'illuminazione predisponendo nuove plafoniere dove risultano mancanti

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

11) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

12) **<Verifica vulnerabilità sismica>**
Predisporre verifica vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Primaria Furci Siculo
via Vallone Furci - 98023 Furci Siculo (Messina)
Tel.: 0942/791433 -
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Furci Siculo, 03/07/2021

REVISIONE: Periodica

MOTIVAZIONE: Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana
Lanzafame
05.07.2021
08:53:50
GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) <Manutenzione porte uscite d'emergenza >

Le vie e le uscite di emergenza, per numero e distribuzione sono adeguate ma le dimensione e il materiale con cui sono realizzate le aperture non sono tutte adeguate ai luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.Lgs. 81/2008).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

2) <Illuminazione di sicurezza>

Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008).Predisporre potenziamento impianto

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) <Impianto fisso di spegnimento incendi>

I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso, visti i particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti ma l'impianto ha bisogno di manutenzione straordinaria e ordinaria(Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

4) <Fissare gli armadi alle pareti>

Alcuni armadi non sono fissati alle pareti, predisporre per fissarli.

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

5) <Umidità di risalita>

E' presente un po di umidità di risalita bisognerebbe predisporre manutenzione.

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Medio termine

6) **<Vetri aperture>**
Bisogna predisporre un intervento per sostituire i vetri delle aperture non a norma

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

7) **<Impianto di riscaldamento>**
Predisporre manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento e sostituzione piastre non funzionanti

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

8) **<Avvolgibili delle finestre>**
Diversi avvolgibili sono non funzionanti bisognerebbe sostituirli

Ruolo: Ente Proprietario o Datore di Lavoro
Priorità: Breve termine

9) **<Vulnerabilità sismica>**
Predisporre verifica vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

10) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Secondaria di Primo grado e Scuola Infanzia Grotte Furci Siculo
via Marconi - 98023 Furci Siculo (Messina)
Tel.: 0942/794861 -
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Furci Siculo, 03/07/2021

REVISIONE: Periodica

MOTIVAZIONE: Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

Dott. Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni – Iscritto all'Albo di Messina Matr. 1611 – S. Agata Militello

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) <Rimuovere e risistemare materiale negli archivi>

La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori non sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi, soprattutto negli archivi al piano terra c'è una grossa quantità di materiale vario che va rimosso

Ruolo: Ente Proprietario e datore di lavoro
Priorità: Breve termine

2) <Cartelli di sicurezza>

Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati ma i cartelli di sicurezza sono insufficienti (Allegato IV, punto 1.5.10., D.Lgs. 81/2008).

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

3) <Impianto d'illuminazione di sicurezza>

Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

4) <Impianto fisso di spegnimento incendi>

I luoghi di lavoro sono dotati di impianto di spegnimento di tipo fisso, visti i particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti ma occorre predisporre un programma di manutenzione (Allegato V, punto 5.3., D.M. 10 marzo 1998).

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

5) <Umidità di risalita>

Nei laboratori-magazzini è presente una consistente umidità di risalita, predisporre interventi di manutenzione
Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

6) **<Manutenzione bagni piano terra>**
Predisporre manutenzione bagni piano terra

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

7) **<Fissare armadi alle pareti>**
Alcuni armadi non sono fissati alle pareti

Ruolo: Datore di Lavoro (Germana Lanzafame)
Priorità: Breve termine

8) **<Verifica vulnerabilità sismica>**
Predisporre verifica vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

9) **<Verifica Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre verifica Misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Primaria Pagliara - 98020 Pagliara (Messina)
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Pagliara, 21/04/2021

REVISIONE: Periodica

MOTIVAZIONE: Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) **<Porte aule>**
Alcune porte non aprono nel verso dell'esodo

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

2) **<Cartelli di sicurezza >**
Non sono presenti i cartelli di sicurezza

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) **<Vulnerabilità sismica>**
Predisporre verifica vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

4) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre Misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA Scuola Infanzia "Rocchenere" Pagliara
Contrada Rocchenere - 98020 Pagliara (Messina)
Internet: www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it - E-Mail: meic83200g@istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA:	Pagliara, 03/07/2021
REVISIONE:	Periodica
MOTIVAZIONE:	Revisione Periodica

IL DATORE DI LAVORO

Germana Lanzafame
05.07.2021 08:53:50 GMT+01:00

(Germana Lanzafame)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Girolamo Pietro Paolo Brunoni)

Dott. Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni — Iscritto all' Albo di Messina Matric. 1611 — S. Agata Militello

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. Calogero Graceffa)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Laura Enza Restivo)

CerTus-LdL by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) <Predisporre un nuovo impianto elettrico>

Non tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica, è necessario predisporre nuovo quadro elettrico generale e impianto di distribuzione (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008)

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

2) <nuova misura di miglioramento...>

Le vie di uscita e i percorsi esterni non sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita in un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998) Predisporre un nuovo impianto di sicurezza

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

3) <Presenza di distacchi di intonaco esterno>

Presenza di distacchi di intonaco esterno, predisporre intervento di manutenzione straordinaria

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

4) <Scale esterne senza ringhiera>

Predisporre ringhiera nelle scale esterne

Ruolo: Ente Propietario
Priorità: Breve termine

5) <Predisporre adeguamento verso esodo aperture aule>

Predisporre adeguamento verso esodo aperture aule

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Breve termine

6) **<Vulnerabilità sismica>**
Predisporre vertifiva vulnerabilità sismica

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata

7) **<Misura resistenza di terra impianto elettrico>**
Predisporre misura resistenza di terra impianto elettrico

Ruolo: Ente Proprietario
Priorità: Immediata